

Deszczno 01.09.2018 r.

**Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z następującymi pytaniami
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Znak: INW.271.1.11.2018

Dotyczy: zabudowy i zagospodarowanie plaży w Karninie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach rewitalizacji obszaru powyrobiskowego.

Gmina Deszczno, działając w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z następującymi pytaniami.

Pytanie nr 1

Czy elementy drewniane konstrukcji zagospodarowania terenu oraz desek pomostu i promenady mają być wykonane z impregnowanej tarcicy budowlanej czy z drewna suszonego i struganego z impregnacją olejami przeznaczonymi do zabezpieczania pomostów?

Odpowiedź

Elementy drewniane konstrukcji zagospodarowania terenu oraz desek pomostu i promenady mają być wykonane z drewna suszonego i struganego z impregnacją olejami przeznaczonymi do zabezpieczania pomostów.

Pytanie nr 2

Czy w zakres zlecenia wchodzi wykonanie parkingu na 40 miejsc postojowych wymieniony w opisie PZT ?

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania parkingu na 40 miejsc postojowych.

z up. WÓJTA
Aleksander Szperka
Sekretarz Gminy